

Pordenone, 20 Dicembre 2024

DICHIARAZIONE DEL PRODUTTORE

La BSG Caldaie a Gas S.p.A con sede in Pordenone (Italia) – Via Pravalton, 1/B

DICHIARA CHE:gli apparecchi serie **MULTIPARVA 3.0 F** di seguito elencati sono conformi al tipo certificato CE e soddisfano i requisiti essenziali del REGOLAMENTO (UE) 2016/426 sugli apparecchi che bruciano carburanti gassosi e della Direttiva Rendimenti 92/42/CEE:

Generatore	Modello	Portata Term. kW	Potenza Utile Kw	Rend.to nom. 80-60 °C	Gen.re/Modulante Premiscelato		Regol.ne Clima Bruciatore	Circolatore Primario
MULTIPARVA 3.0 F	M154HE.35/F	34,8	33,9	97,3	SI	SI	SI	Modulante
MULTIPARVA 3.0 F	M154HE.45/F	45,0	43,8	97,3	SI	SI	SI	Modulante
MULTIPARVA 3.0 F	M155HE.70/F	69,9	68,	97,3	SI	SI	SI	Modulante
MULTIPARVA 3.0 F	M156HE.95/F	95,0	92,9	97,8	SI	SI	SI	Modulante
MULTIPARVA 3.0 F	M157HE.110/F	115,0	112,0	97,4	SI	SI	SI	Modulante
MULTIPARVA 3.0 F	M158HE.115/F	115,0	112,0	97,4	SI	SI	SI	Modulante
MULTIPARVA 3.0 F	M158HE.150/F	150,0	146,0	97,4	SI	SI	SI	Modulante

Certificato CE **CERTIGAS** **1312DL6427**Gli apparecchi sopra elencati sono generatori di calore a condensazione con rendimento termico utile, a carico pari al 100% della potenza termica utile nominale, maggiore o uguale a **93 + 2 log Pn** (dove log Pn è il logaritmo in base 10 della potenza utile nominale del singolo generatore, espressa in kW).La presente dichiarazione viene rilasciata, limitatamente alle caldaie aventi potenza nominale del focolare superiore a 100 kW, in sostituzione dell'asseverazione prevista dall'art. 4, comma 1, lettera a) del D.M. 19.02.2007, modificato dal D.M. 26.10.2007 e successivamente anche dal D.M. 07.04.2008, **al fine dell'ottenimento della detrazione d'imposta** per gli interventi di risparmio energetico, previsti al comma 347 della Legge 27.12.2006 n. 296, e successive modifiche.

Inoltre :

Gli apparecchi sopra esposti rispettano altresì i requisiti previsti dall'Allegato I del **Decreto 16 febbraio 2016**, emanato dal Ministero dello Sviluppo Economico, per l'accesso al **Conto Termico 2**. (sol per Enti Pubblici)**L'INSTALLAZIONE DEVE ESSERE EFFETTUATA DA PERSONALE QUALIFICATO, IN RISPETTO ALLA NORMATIVA VIGENTE.**

17962.xxxx.0 5124 1A4