

Pordenone, 25 Gennaio 2019

DICHIARAZIONE DEL PRODUTTORE

La BSG Caldaie a Gas S.p.A con sede in Pordenone (Italia) – Via Pravolton, 1/B

DICHIARA CHE:

gli apparecchi di seguito elencati sono conformi al tipo certificato CE e soddisfano i requisiti essenziali del REGOLAMENTO (UE) 2016/426 sugli apparecchi che bruciano carburanti gassosi e della Direttiva Rendimenti 92/42/CEE:

Generatore	Modello	Portata	Potenza	Rend.to nom.	Gen.re/Modulante		Regol.ne Klima	Circolatore
	El.	Term. kW	Utile Kw	80-60°C	Premiscelato		Bruciatore	Primario
POWERCOND	115 4	113,00	109,70	97,1	SI	SI	SI	Modulante
POWERCOND	150 5	150,00	146,70	97,8	SI	SI	SI	Modulante
POWERCOND	200 6	200,00	196,00	98,0	SI	SI	SI	Modulante
POWERCOND	240 7	235,00	229,80	97,8	SI	SI	SI	Modulante
POWERCOND	280 8	275,00	269,20	97,9	SI	SI	SI	Modulante

Certificato CE IMQ 51CQ4659/ED01 - 51CQ4660/ED01

Gli apparecchi sopra elencati sono generatori di calore a condensazione con rendimento termico utile, a carico pari al 100% della potenza termica utile nominale, maggiore o uguale a **93 + 2 log Pn** (dove log Pn è il logaritmo in base 10 della potenza utile nominale del singolo generatore, espressa in kW).

La presente dichiarazione viene rilasciata, limitatamente alle caldaie aventi potenza nominale del focolare superiore a 100 kW, in sostituzione dell'asseverazione prevista dall'art. 4, comma 1, lettera a) del D.M. 19.02.2007, modificato dal D.M. 26.10.2007 e successivamente anche dal D.M. 07.04.2008, **al fine dell'ottenimento della detrazione d'imposta** per gli interventi di risparmio energetico, previsti al comma 347 della Legge 27.12.2006 n. 296, e successive modifiche.

Inoltre :

Gli apparecchi sopra esposti rispettano altresì i requisiti previsti dall'Allegato I del **Decreto 16 febbraio 2016**, emanato dal Ministero dello Sviluppo Economico, per l'accesso al **Conto Termico 2**. (sol per Enti Pubblici)

L'INSTALLAZIONE DEVE ESSERE EFFETTUATA DA PERSONALE QUALIFICATO, IN RISPETTO ALLA NORMATIVA VIGENTE.



17962.2925.1 0419 1A4

